



WliPS.271.2.3.2025

Łowicz, dnia 07.05.2025r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę nawierzchni ul. Akademickiej”

- I. Urząd Miejski w Łowiczu działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej “ustawą Pzp” udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Dzień dobry, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę warunków odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie referencji, tzn. dwie roboty na przebudowie, budowę nawierzchni z kostki brukowej w tym chodników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 2:

W opisie Dokumentacji Projektowej Projektant podaje kostkę klinkierową gr. 5,2cm na nawierzchni chodników w ciągu ulicy Akademickiej, pobocza utwardzonego i miejsc postojowych w kolorze grafitowym, natomiast w rysunkach i przedmiarach podaje kolor granatowy. Proszę o podanie poprawnego koloru kostki klinkierowej na nawierzchni chodników w ciągu ulicy Akademickiej, pobocza utwardzonego i miejsc postojowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego zadania należy przyjąć kolor kostki klinkierowej pobocza utwardzonego, chodników, miejsc postojowych jako grafitowy lub antracytowo-brązowy. Zamawiający wskazuje, iż przed dokonaniem zamówienia materiałów należy uzyskać akceptację Zamawiającego na kolorystykę poszczególnych nawierzchni.

Pytanie 3:

Czy Inwestor dopuszcza zmianę kostki klinkierowej gr. 5,2cm w kolorze ceglanym i grafitowym na kostkę betonową koloru czerwonego i grafitowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter remontowanej ulicy oraz uzgodnienia konserwatorskie, w ramach omawianego zadania należy zastosować kostkę

klinkierową o grubości min. 5.2 cm. Sposób układania kostki należy potwierdzić z Projektantem.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w ramach połączenia jezdni z ul. Nową oraz ul. Sienkiewicza należy zastosować oporniki granitowe o wymiarach 10x25cm zamiast przyjętych oporników betonowych 12x25 cm.

Wobec powyższego zmianie ulegają pozycje kosztorysowe nr 13 oraz nr 40.

- II. Zamawiający udostępnia zmodyfikowany Przedmiar robót.**
- III. Powyższa informacja stanowi integralną część SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem